

03P111
13.03.2020
17-03-2020
na stronie 0

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/
e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NS-HK.903.45.2020

W PŁYNEŁO
Urząd Miejski w Iłowej
Kancelaria Główna

12-03-2020

ilość załączników
podpis 11.04.2020

Żagań, dnia.. 6. marca 2020r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
68-120 Iłowa
ul. Żeromskiego 25

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz. 2294) w związku art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm) po zapoznaniu z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 18.02.2020r w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego parametry grupy A i B z wodociągu publicznego w Szczepanowie zaopatrującego w wodę miejscowości : Szczepanów, Konin Żagański, Jankowa Żagańska, Wilkowiska, Żaganiec gm. Iłowa, Lubieszów gm. Wymiarki administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej przy ul. Żeromskiego 25 w Iłowej.

- sprawozdanie z badań NR SB/16669/02/2020 z dnia 25.02.2020r., nr próbki wody 066343/02/2020 pobranej kurka czerpalnego w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Szczepanowie gm. Iłowa,
- sprawozdanie z badań NR SB/16672/02/2020 z dnia 25.02.2020r., nr próbki wody 066344/02/2020 pobranej kurka czerpalnego w Sklepie Spożywczym - Konin Żagański Nr 39 gm. Iłowa.

stwierdza - przydatność wody do spożycia przez ludzi.

niepodległa

UZASADNIENIE

Analiza próbek wody pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 18.02.2020r w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego parametry grupy A i B z wodociągu publicznego w Szczepanowie gm. Iłowa przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o., 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz. 2294).

Ocenę jakości wody z w/w urzędnia dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu wydał celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żaganiu
Z up.
mgr inż. Tadeusz Proszczuk
Kierownik Oddziału Medycyny Sanitarnej

Do wiadomości:

1. Burmistrz Iłowej
68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego 27
 2. Wójt Gminy Wymiarki
68-131 Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5
 3. A/a HK w/m
- Sporządził Edward Górniak

Strona 2 z 2

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI