

PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie zadania pn.

Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299009/01 z dnia 2022-08-09 do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytania:

W nawiązaniu do ww. postępowania proszę o:

1. Informację czy oświetlenie zewnętrzne należy wyceniać. W opisie technicznym istnieje informacja „Elementy nie objęte niniejszym opracowaniem: oświetlenie terenowe wysokie, niskie, gruntowe” natomiast w przedmiarze robót występują pozycje dotyczące oprav oświetlenia parkowego.
2. podanie parametrów wszystkich oprav oświetlenia zewnętrznego: jaki strumień [lm], ile W, jakie IP, jaka barwa itp.
3. przesłanie załącznika „Warunki ogólne” o którym jest mowa w opisie technicznym

Odpowiedź:

Ad. 1. Tak należy wycenić oświetlenie zewnętrzne. Należy przyjąć zgodnie z zagospodarowaniem terenu i proj. elektrycznym trzy rodzaje oświetlenia A) LAMPY PARKOWE. B) NAŚWIETLACZE BOISKA, C) LAMPY GRUNTOWE (ILUMINACJA DRZEW). Szczegóły na załączonym rysunku wykonawczym PZT. "C.1.2" Projekt zagospodarowania terenu. Załączono dodatkowy opis inst. elektryczny.

Ad. 2. Parametry zostały podane na rysunku PZT C.1.2

Ad. 3. Sformułowanie "Warunki ogólne" zawarte w STWiOR odnoszą się do punktu B.00 Warunki Ogólne tego opracowania "str.3". Nie stanowią osobnego załącznika

Ad. 4. Załączono 2 dodatkowe rysunki wykonawcze dla el. żelbetowych oraz konstrukcję dachu. (zamieniono dźwigary na więźbę ciesielską). Szczegóły na rysunku.

Zamawiający uzupełnia Załącznik nr 8 do SWZ.