

**Protokół nr 14/15**  
**z posiedzenia Komisji do Spraw Publicznych**  
**z dnia 18 maja 2015 r.**

W sesji wyjazdowej odbytej w Iłowej i Szczepanowie.

W sesji wyjazdowej uczestniczyło 5 osób:

W sesji wyjazdowej uczestniczyły następujące osoby:

- 1. Mutwil Artur – przewodniczący Komisji ds. Publicznych**
- 2. Żołnowska Maria – wiceprzewodnicząca Komisji**
- 3. Jakubowicz Mieczysław – sekretarz Komisji**
- 4. Gajda Wiesława – członek Komisji**
- 5. Sygnowski Zygmunt - członek Komisji**

W związku z wymaganą liczbą osób, obrady są prawomocne.

Ponadto w sesji wyjazdowej komisji uczestniczyły osoby:

1. Józef Brzezicki – Kierownik ZGKiM w Iłowej
2. Andrzej Duwe – operator-konserwator Ujęcia Wody i S.U.W. w Szczepanowie

W głosowaniu jawnym przyjęto następujący porządek obrad:

- 1) Zapoznanie członków Komisji z warunkami technicznymi i pracą Ujęcia Wody i Stacją Uzdatniania Wody w Iłowej i w Szczepanowie oraz wybranymi przepompowniami ścieków w Iłowej.

**Przebieg obrad**

Ad.1) Kierownik ZGKiM w Iłowej, Pan Józef Brzezicki oprowadził członków Komisji i wyjaśnił zasady pracy oraz warunki techniczne:

- Ujęcia Wody i S.U.W. w Iłowej przy ul. Traugutta.
- Przepompowni ścieków PS 2 przy ul. Ogrodowej.
- Przepompowni ścieków PS 5 przy ul. Ogrodowej.
- Przepompowni ścieków PS 1 przy ul. Żagańskiej.

Następnie Pan Józef Brzezicki wraz z operatorem-konserwatorem P. Andrzejem Duwe zapoznali członków Komisji z warunkami technicznymi i zasadą pracy Ujęcia Wody i S.U.W. w Szczepanowie.

Po zapoznaniu się z warunkami technicznymi i zasadami pracy ujęć wody, S.U.W.-ami oraz przepompowniami ścieków członkowie komisji sformułowali następujące wnioski:

- Przepompowni ścieków PS 5 przy ul. Ogrodowej – konieczny remont budynku oraz założeni ogrodzenia zabezpieczającego przed wstępem niepowołanych osób.
- Przepompowni ścieków PS 1 przy ul. Żagańskiej – zabezpieczyć zbiorniki przed przypadkowym wpadnięciem przy otwartych włazach,

