

PROTOKÓŁ Nr 23/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 08 sierpnia 2015 roku.

W posiedzeniu odbytym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej przy ul. Żeromskiego 25 uczestniczyły 2 osoby.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1. Ilona Krawczyk – Przewodniczący Komisji**
- 2. Franciszek Przynoga – Członek**
- Nieobecni:**
- 3. Edward Lesiak – Wiceprzewodniczący Komisji**
- 4. Piotr Szymczak – Sekretarz Komisji**

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby:

Józef Brzezicki – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej

Porządek obrad

Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Iłowej.

Przebieg obrad:

Pan Brzezicki przedstawił Komisji zasady oraz sposób odbierania ścieków z miasta jak i posesji wiejskich.

W 2014r. przyjęto ścieków w ilości 138.000 m³ w tym beczkami z wniosek w ilości 4.500 m³. Średnio na dzień przyjmowano 378 m³ przy możliwości odbioru 1.500 m³ na dobę, co stanowi około 26%. Z wniosek średnio odbierano miesięcznie 37,5 m³ ścieków.

Dla porównania w 2014 r. z ujęcia wody w Iłowej i Szczepanowie sprzedano 520.205 m³ wody tj. dobowo 562 m³. Do oczyszczalni z różnych względów nie trafiło 67.200 m³ ścieków. Na terenie Iłowej działa 7 przepompowni, z których najbardziej przeciążona jest przepompownia Nr 1 przy ul. Żagańskiej, natomiast w najgorszym stanie jest przepompownia Nr 5 przy osiedlu Włókniarz.

Przychody z usług odbioru ścieków i ochrony wód w 2014 r. wyniosły 1.036.577 zł plus dowóz beczkami 72.000 zł plus sprzedaż energii elektrycznej dla sieci komórkowej 19.000 zł. W dalszej części posiedzenia Komisja udała się na oczyszczalnię ścieków, gdzie Pan Brzezicki przedstawił cały proces oczyszczania ścieków od przyjęcia do odprowadzenia wody do rzeki Czarna.

W celu poprawy funkcjonowania oczyszczalni ścieków w trybie pilnym należy wykonać:

- modernizację automatyki na oczyszczalni,
- modernizację przepompowni Nr 5,
- montaż baterii kondensatorów na przepompowni Nr 1.


Zdaniem Kierownika ZGKiM należy również na stacji uzdatniania wody przy ul. Traugutta wymienić jedną pompę oraz zamontować baterię kondensatorów.

Na zadawane pytania oraz wątpliwości Kierownik ZGKiM udzielił Komisji wyczerpujących odpowiedzi.


Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie trwało nieprzerwanie od godz. 15³⁰ do 17⁴⁵.

Franciszek Przynoga


.....
(osoba protokółująca)

Ilona Krawczyk


.....
(przewodniczący komisji)