

PYTANIE I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.:

Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: **42006-2017**; data zamieszczenia: 13.03.2016r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewiduje w ramach prowadzonych robót wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej na ławie betonowej?

Odpowiedź na pytanie 1:

Nie, Zamawiający nie przewiduje w ramach prowadzonych robót wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej na ławie betonowej.

Pytanie 2:

Czy podana w opisie kolorystyka kostki betonowej jest ostateczna czy będzie zmieniana w trakcie robót? Zamawiający określił kolor kostki na chodnikach na czerwony, a na zjazdach na grafitowy.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki kostki betonowej na chodnikach na kolor piaskowy (żółty) z czarną kolorystyką fragmentów skrajnych chodnika oraz na zjazdach na kolor czerwony.

Pytanie 3:

Jaki kolor ma mieć kostka z fakturą dla niepełnosprawnych planowana do montażu przy przejściach dla pieszych.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający przewiduje czerwony kolor kostki z fakturą dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót dla skrzyżowania ul. Batorego z droga wojewódzką nr 296 – ul. Żagańską?

Odpowiedź na pytanie 4:

Nie, Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót dla skrzyżowania ul. Batorego z droga wojewódzką nr 296 – ul. Żagańską. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót należy do Wykonawcy.

Pytanie 5:

Czy planowane do wykonania studzienki ściekowe mają być montowane z wpustami krawężnikowymi czy tylko ulicznymi?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający przewiduje do wykonania studzienki ściekowe jako uliczne.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający może udostępnić na stronie internetowej projekt docelowej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 101101F – ul. Batorego

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej projekt docelowej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 101101F – ul. Batorego zatwierdzonej decyzją Starosty Żagańskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. znak K-T-7121.2.15.2011.J.K.

Pytanie 7:

Czy kaskady zewnętrzne przy studzienkach rewizyjnych mają być wykonane poprzez ich obetonowanie betonem np. C12/15?

Odpowiedź na pytanie 7:


Tak, Zamawiający przewiduje wykonanie kaskad zewnętrznych przy studzienkach rewizyjnych poprzez ich obetonowanie betonem np. C12/15.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający przewiduje przestawienie lub wymianę istniejących słupów oświetlenia ulicznego, gdyż aktualnie ich posadowienie nie spełnia wymogów bezpieczeństwa dla ruchu, a stan techniczny może spowodować ich uszkodzenie podczas prowadzonych robót rozbiórkowych i ziemnych.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający nie przewiduje przestawienia ani wymiany słupów elektroenergetycznych zlokalizowanych w pasie drogi ul. Batorego z uwagi na fakt, iż właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej – w tym słupów – jest ENEA Operator Sp. z o.o.



EGZAMINISTAZ
Paweł Lichtański