

GK
20.12.2017
Audel.

Ol-v
20.12.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 4776600 , fax (068)4776600

e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NS -HK.903.152.2017

DECYZJA nr NS : HK / 172 / 928 / 2017

z dnia 19 grudnia 2017r

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Miejski w Iłowej
Kancelaria Ogólna
19-12-2017
iłość załączników
podpis 3885 2017

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), z § 3 ust.1 pkt. 1, ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 4, ust. 4, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), w związku z art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tjDz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 5 i 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganie po rozpatrzeniu wyników badania wody (data wpływu 18.12.2017r godz.14²⁴). Sprawozdania z badań nr próbek wody: **041547/12/2017, 041548/12/2017 z dnia 18 grudnia 2017r.**

STWIERDZA:

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
produkowanej przez wodociąg publiczny w Iłowej zaopatrującego miejscowości:
Miasto Iłowa , Czyżówek, Czerna gm. Iłowa
i nakazuje**

administratorowi wodociągu publicznego w Iłowej tj. Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszaniowej w Iłowej ul. Żeromskiego 25.

1. Zapewnić w wodociągu publicznym w Iłowej jakość wody odpowiadającą wymaganiom określonym w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).
2. Zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla mieszkańców miejscowości: Iłowa, Czerna, Czyżówek gm. Iłowa odpowiadającą wymaganiom w/w rozporządzenia. W przypadku korzystania z wody dostarczanej cysterną, wodę z cysterny można używać do spożycia wyłącznie po przegotowaniu – informacja o tym powinna być w sposób trwały umieszczona na cysternie.

3. Poinformować mieszkańców miejscowości Iłowa, Czerna, Czyżówek gm. Iłowa korzystających z wody pochodzącej z w/w wodociągu o stwierdzeniu braku jej przydatności do spożycia i celów gospodarczych - woda może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych.
4. Powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu o zapewnieniu w sieci wodociągu publicznego w Iłowej wody o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, poprzez przedstawienie wyników badania wody wykonanych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

UZASADNIENIE

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 13.12.2017r. w ramach monitoringu kontrolnego przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z wodociągu publicznego w Iłowej (data wpływu sprawozdań z badań do PSSE w Żaganiu 18.12.2017r godz.14²⁴) wykazały, że jakość wody zawarta w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **nie odpowiada** wymaganiom, z uwagi na stwierdzoną obecność: bakterii z grupy coli w ilości 15 j.t.k/100ml w stałym punkcie kontrolnym w Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej przy ul. Traugutta – woda wprowadzana do sieci, bakterii z grupy coli w ilości 6 j.t.k/100ml w sieci u odbiorcy wody Szkoła Podstawowa w Iłowej ul. Piaskowa 2.

Wobec powyższego po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu, stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Iłowej zaopatrującego miejscowości: Iłowa, Czerna, Czyżówek gm. Iłowa. Stwierdzenie obecności bakterii z grupy coli w badanych próbkach wody może świadczyć o nieodpowiednim jej uzdatnianiu lub wtórnym zanieczyszczeniu ściekami. Wykrycie w/w bakterii w wodzie przeznaczonej do spożycia, może stwarzać potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jednocześnie zobowiązuje się administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ujmowanej z wodociągu publicznego w Iłowej odpowiadającej wymaganiom określonym w/w rozporządzeniu.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Biorąc pod uwagę znaczenie kwestionowanych parametrów jakości wody dla zdrowia ludzi postanowiono jak w sentencji.

Stosownie do §17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989) o podjętych działaniach w sprawie jakości wody zawiadamia się Burmistrza Miasta Iłowa .

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 kpa wnosi się do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W myśl art. 127a § 1 i 2 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia prawa odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią za stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Wlkp.
Jacek Sierpien

Otrzymują do wykonania:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
68-120 Iłowa ul. Żeromskiego 25

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta w Iłowej
68-120 Iłowa, Żeromskiego 27
2. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
ul. Mickiewicza 12 b, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żaganiu
ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
68-100 Żagań, ul. Szprotawska 30B
5. HŻŻiPU w/m.
6. HDM w/m
7. EP w/m
8. A-a HK w/m

