

PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.

Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim

Ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: **500005-N-2018** data zamieszczenia 01.01.2018r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie:

„- w opisie technicznym projektu, branża sanitarna w punkcie 5 - zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne do wymiany.
- brak tej pozycji w przedmiarze robót.
Proszę o pilną odpowiedź”

Odpowiedź na pytanie:

Informuję, że Wykonawca w ofercie powinien przewidzieć wymianę istniejącego zbiornika na ścieki zgodnie z dokumentacją techniczną.

W związku z tym w wyniku ponownej weryfikacji postępowania przetargowego zmieniono kosztorys ofertowy uzupełniając go o pozycje nr 110.

Patrz zmieniony Załącznik nr 9 do SIWZ:

http://www.ilowa.info.pl/zamowienia_publiczne/12/79/Przebudowa_budynku_rekreacyjnego_w_Koninie_Zaganskim/

BURMISTRZ
Janusz
Paweł Lichteniński