

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU

GK
09.04.2018

GK-I 2.04.2018



68-100 Żagań ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 4776600 , fax (068)4776600

e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

W PŁYNEŁO
Urząd Miejski w Iłowej
Kancelaria Ogólna

06-04-2018

ilość załączników
podpis 11.04.2018

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NS-HK.903.35.2018

Żagań, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
68-120 Iłowa
ul. Żeromskiego 25

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w związku art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn.zm) po zapoznaniu z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 20.03.2018r w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Żaganiu w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu publicznego w Iłowej zaopatrującego w wodę miejscowości: Miasto Iłowa, Czyżówek, Czerna gm. Iłowa administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 25 w Iłowej.

- sprawozdania z badań NR OL-LBŚ-318-319/2018 z dnia 27.03.2018r, NR-LMiP-318/319/2018 z dnia 26.03.2018r nr próbki wody OL-318 pobranej kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej przy ul. Traugutta,
- sprawozdania z badań NR OL-LBŚ-318-319/2018 z dnia 27.03.2018r, NR-LMiP-318/319/2018 z dnia 26.03.2018r nr próbki wody OL-319 pobranej kurka czerpalnego w sieci u odbiorecy wody w Szkole Podstawowej przy ul. Piaskowej 2 w Iłowej.

stwierdza - przydatność wody do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Analiza próbek wody pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 20.03.2018r w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Żaganiu w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu publicznego w Iłowej wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Ocenę jakości wody z w/w urządzenia dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu wydał celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Słepień

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań- NR OL-LBŚ-318-319/2018 z dnia 27.03.2018r.
2. Sprawozdanie z badań- NR OL-LMiP-318/319/2018 z dnia 26.03.2018r.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Iłowej
68-120 Iłowa
ul. Żeromskiego 27
2. A/a HK w/m