

PROTOKÓŁ Nr 106/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2018 roku.

W posiedzeniu odbyтым w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa uczestniczyły 4 osoby.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1. Ilona Krawczyk – Przewodniczący Komisji**
- 2. Edward Lesiak - Wiceprzewodniczący Komisji**
- 3. Piotr Szymczak – Sekretarz Komisji**
- 4. Franciszek Przynoga - Członek**

W związku z obecnością wymaganej liczby osób, obrady posiedzenia są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby:

- 1. Józef Brzezicki – kierownik ZGKiM**

Porządek obrad:

- 1. Kontrola funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej na podstawie stosownych dokumentów – zgodnie z planem pracy komisji rewizyjnej.**

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Pan Józef Brzezicki przedstawił i omówił problem związany z wystąpieniem bakterii coli w wodociągu zaopatrywanym z SUW Iłowa, problem zaistniał w grudniu 2017 roku.

Stacja Uzdatniania Wody w Iłowej obejmuje 2 studnie wiercone („aktywne”) oraz jedną studnię rezerwową.

Komisja w toku kontroli sprawdziła następującą dokumentację dotyczącą SUW Iłowa:

1. Regulamin SUW Iłowa – brak zastrzeżeń
2. Książkę obsługi SUW Iłowa: zapisy prowadzone regularnie przez pracowników – brak zastrzeżeń
3. Operat wodno-prawny sporządzony w listopadzie 2015 r. – na podstawie tego operatu starosta żagański decyzją z dnia 31.12.2015 r. udzielił ZGKiM pozwolenia na pobór wody. SUW w Iłowej oraz w Szczepanowie jest obsługiwany przez jednego pracownika: poniedziałek, środa, piątek (SUW Iłowa); wtorek, czwartek (SUW Szczepanów).

Płukanie (zgodnie z wytycznymi obsługi stacji) odbywa się nie rzadziej niż co 10 dni, przeważnie raz na tydzień. Każde płukanie oraz wszelkie ingerencje w SUW Iłowa odnotowywane jest w książce raportów – przedstawiono ją członkom komisji rewizyjnej – brak zastrzeżeń.

Zapisy w książce raportów obejmują następujące dane:

- stan wodomierzy (codzienny odczyt),
- zapisy terminów płukania,
- wszelkie modernizacje i remonty, które są przeprowadzane w SUW Iłowa.

Pan Józef Brzezicki przedstawił schemat obrazujący funkcjonowanie studni. Filtr żwirowy znajduje się na głębokości 30-35 m, pompa na głębokości 8 metrów. W 2012 roku dokonano całkowitej wymiany złoża filtracyjnego – katalitycznego, natomiast w 2015 roku dodatkowo wymieniono 4 tony masy katalitycznej oraz 8 ton piasku kwarcowego. Działania te miały na celu poprawę właściwości filtracyjnych.

Badanie jakości wody na ujęciu SUW Iłowa przeprowadzają dwie firmy. Jedną z nich jest firma SGS Polska – badanie przeglądowe wykonywane wg rocznego harmonogramu i na zlecenie ZGKiM.

Drugim podmiotem przeprowadzającym badanie jakości wody jest Państwowa Inspekcja Sanitarna – badanie kontrolne jest wykonywane również wg harmonogramu rocznego – bez zlecenia z strony ZGKiM. W 2018 roku zostaną przeprowadzone minimum 4 badania jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W skali roku koszt badań jakości wody wynosi ok. 20 000,00 zł.

Na dzień kontroli ostatnia ocena jakości wody została przeprowadzona w dniu 1 marca.

Kontrola i analiza dokumentacji odnośnie funkcjonowania SUW Iłowa nie wykryła nieprawidłowości i uchybień.

Posiedzenie trwało nieprzerwanie od godz. 16⁰⁰ do godz. 17⁴⁵.

Szymonide Pich
.....
(osoba protokołująca)

Thomas Krowczyński
.....
(przewodniczący obrad)