

PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia:

529583-N-2019 data zamieszczenia 26.03.2019r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytania z dnia 26.03.2019r. poinformował w dniu 16.04.2019 r. o podaniu w załączniku nr 16 dokumentacji technicznej, że od str. 10 do str. 62 podano zestawienie materiałów wraz z projektowaną ilością. W tym zestawieniu materiałów brak jest wymiarów i ilości tj. N1.55 – brak wymiaru i ilości przepustnicy prostokątnej. W układzie N2 brak jest liczb porządkowych do kratki nawiewnych i przepustnic wielopłaszczyznowych oraz brak ich wymiarów. Czy kratki nawiewne i przepustnice należy brać pod uwagę w wycenie? Układzie LW4 brak wymiaru przepustnicy tj. LW4.14

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia informacje dotyczące elementu N1.55 \emptyset 125 – 1 szt., LW4.14 \emptyset 125 – 1 szt.

W układzie N2 należy wykreślić dwie pierwsze pozycje bez numerów, tj. Kratka nawiewna prostokątna i Przepustnica wielopłaszczyznowa.

