


**UWAGA:**

- Posadowienie budynku na ławach fundamentowych szerokości 40cm.
- poziom posadowienia ław fundamentowych -1,20m poniżej poziomu terenu
- Ze względu na odkrycie pod powierzchnią wyburzanego przedszkola nasypów niekontrolowanych o dużej zawartości pyłów, popiołów należy wymienić grunt do głębokości 2m poniżej poziomu terenu aż do warstwy gruntu rodzimego.
- Przestrzeń uzupełnić warstwami materiałem niespoistym dobrze zagęszczalnym o zawartości frakcji pyłowej mniejszej niż 10% oraz o wskaźniku różnoziarnistości U>5. Wskaźnik zagęszczenia  $I_s > 0.98$
- Ostatnia warstwa 50cm należy zagęścić do wskaźnika  $I_s = 1.02$  co odpowiada stopniu zagęszczenia  $I_d = 0,75$
- Narożnik przy skarpie należy dodatkowo zazbroić wieńcem na wysokości ostatniego bloczka betonowego ściany fundamentowej. Fundament należy obsypać aby nie występowało przemarzanie gruntu lub lokalnie pogłębić.

TYTUŁ RYSUNKU: <b>RZUT ŁAWY FUNDAMENTOWEJ</b>		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl			
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA				
LOKALIZACJA:	68-120 IŁOWA , UL. ŻAGAŃSKA DZIAŁKI NR: 633, 635/2, 636 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 081004_4, OBREB NR: 0001				
INWESTOR:	GMINA IŁOWA 68-120 IŁOWA, UL. ŻEROMSKIEGO 27				
PROJEKTANT:	TECH. ANDRZEJ GRZYB SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNA		BRANŻA: ARCHITEKTURA		DATA: 30.05.2018
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MARIUSZ SMEKTAŁA SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNA		NR UPRAWNIEN: BN 8386-39-84 NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0189/04 67/DOŚ/13 WKP/BO/0253/16		PODPIS: NR RYS: 1:100 K1
ASYSTENT PROJEKTANTA:	MGR INŻ. BŁAŻEJ SMOK		NR UPRAWNIEN: - NR PRZYN. DO IZBY: -		PODPIS: