


- Oprawa oświetleniowa wpuszczana typu AGAT LED 5200LM MICRO-PRM E IP43 o mocy 43W prod. LUXKONA
- Oprawa oświetleniowa wpuszczana typu BERYL LED 0 5Y 2500LM E 21 IP65 o mocy 29W prod. LUXKONA
- Łącznik pojedynczy IP20
- Czujnik ruchu typu ALER JQ-30-W prod. KANLUX
- Gniazdo 230V hermetyczne IP44
- Wypust 230V wentylator
- Oprawa oświetlenia awaryjnego typu TECH M2 302 M AT/W + zestaw do montażu podtynkowego prod. TM TECHNOLOGIE

Zawarte w projekcie typy i producenti urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.



UKŁAD SIECI TN-S OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYS.POMIESZ.	POW.UŻYTK.
0.1 WC	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	3,05	6,20
0.2 MAGAZYN	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	3,05	10,10
RAZEM:			16,30

TYTUŁ RYSUNKU:		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY INSTALACJE ELEKTRYCZNE		ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOJTYL 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl			
TEMA:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	PROJEKT WYKONAWCZY			
LOKALIZACJA:	68-120 ILKOWA , UL. ŻAGAŃSKA 40a DZIAŁKI NR: 633, 635/2, 636 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 081004_4, OBRĘB NR: 0001				
INWESTOR:	GMINA ILKOWA 68-120 ILKOWA, UL. ŻEROMSKIEGO 27	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	29.06.2018r.
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ MIEZIANKO	NR UPRAWNIENI:	WKP /0258/PWOE/15	NR PRZTN. DO IZBY:	WKP /E/0280/15
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. TADEUSZ WIKARY	NR UPRAWNIENI:	WKP /0468/PWOE/15	NR PRZTN. DO IZBY:	WKP /E/0109/15
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. KRZYSZTOF KUPIJAŁ	NR UPRAWNIENI:		NR PRZTN. DO IZBY:	
				PODPIS:	
					E15