

IZP-I.271.1.2020

## PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

### Remont drogi gminnej nr 101108F ul. Kościuszki

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 500050-N-2020 data zamieszczenia 02 stycznia 2020r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

#### **Pytanie 1**

W projekcie nie wykazano rodzaju asfaltu drogowego jaki ma zastosować Wykonawca prac dla warstwy wiążącej i ścieralnej. Dodatkowo w specyfikacji podano niespójne grubości warstw z projektem.

- jaki rodzaj asfaltu drogowego ma przyjąć Wykonawca dla warstwy wiążącej i ścieralnej (np. AC11S50/70, AC16W50/70)

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający wymaga zastosowania asfaltu drogowego typu AC11S 50/70 w warstwach po 4cm dla warstwy wiążącej i 4cm dla warstwy ścieralnej.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający posiada projekt docelowej organizacji ruchu?

#### **Odpowiedź 2**

Tak, Zamawiający posiada zatwierdzona stałą organizację ruchu dla drogi objętej zamówieniem

#### **Pytanie 3**

Czy materiał z korytowania przekazywany jest na składowisko Zamawiającego czy Wykonawca usuwa i utylizuje go na własny koszt?

#### **Odpowiedź 3**

Zgodnie z poz. nr 4, 5 9 i 10 przedmiaru materiał z rozbiórek, w tym z korytowania Wykonawca usuwa i utylizuje na własny koszt. Koszty wywozu i utylizacji Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

**Pytanie 4**

Czy materiał z rozbiórki tj. płyty chodnikowe, krawężniki, ława betonowa od krawężników, gruz, studzienka, rurociągi są przewożone na składowisko i do dyspozycji Zamawiającego?

**Odpowiedź 4**

Zgodnie z poz. nr 4, 5 9 i 10 przedmiaru materiał z rozbiórek Wykonawca usuwa i utylizuje na własny koszt. Koszty wywozu i utylizacji Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

**Pytanie 5**

Czy kostka z rozbiórki jest używana ponownie do wykonania nawierzchnia na odcinku od Pl. Wolności do ul. Batorego?

**Odpowiedź 5**

Tak, zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej nawierzchnia drogi na odcinku od Pl. Wolności do ul. Batorego (dz. nr 764) ma być wykonana z kamienia bazaltowego z odzysku.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Szymankiewicz". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial 'A'.