

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/
e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

Urząd Miejski w Iłowej
Kancelaria Urzędu

05-02-2020

liczba załączników
podpis 691 P. 2020

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NS-HK.903.29.2020

Żagań,

30 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Wymiarki
68-131 Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wymiarki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

W oparciu o art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj Dz. U. z 2019r., poz.59 z późn.zm) oraz zgodnie z art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tj Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn.zm) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r.,poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącej kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne oraz zdrowotne dotyczące wody do spożycia dokonał obszarowej oceny jakości wody.

Na terenie Gminy Wymiarki funkcjonuje – jeden wodociąg publiczny do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi w Borowem gm. Iłowa objęty nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Żaganiu.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej do odbiorców z w/w wodociągu jest Gmina Wymiarki w Wymiarkach ul. Księcia Witolda 5.

Strona 1 z 2

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

[Signature]

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 4 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator wodociągu pobrał 8 próbek do badania w zakresie parametrów grupy A i 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Wymiarki i m. Borowe gm. Iłowa w wodę do spożycia zawarta jest w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2019r

Lp	Obszar zaopatrzenia	Producent wody (nazwa wodociągu)	Wielkość produkcji wody m3/d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Jakość wody 31.12.2019r	Przekroczone parametry – liczba przekroczeń		Postępowanie administracyjne PPIS w Żaganiu	Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody
						bakteriologiczne	fizykochemiczne		
1.	Wymiarki, Witoszyn, Lutynka, Siłno Mała gm. Wymiarki Borowe gm. Iłowa	Wodociąg publiczny w Borowem gm. Iłowa	688,0	2 596	przydatna do spożycia	-	żelazo	Nie prowadzono postępowania administracyjnego. PPIS w Żaganiu po otrzymaniu sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie kwestionowanego parametru żelazo wydał o cenę o przydatności wody do spożycia pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym.	W kierunku uzyskania dopuszczalnej wartości kwestionowanego parametru zgodnie z zobowiązującym rozporządzeniem w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi administrator wodociągu przeprowadził korektę urządzeń w procesie uzdatniania wody. Wykonał badania kontrolne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu stwierdza, że woda z wodociągu publicznego w Borowem gm. Iłowa **odpowiada** warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz.2294). Ocenę wykonano w oparciu o wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyniki badań prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej.

Nadzór nad jakością wody wodociągowej prowadzony był w oparciu o wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w którym sprecyzowane są m. in. wymagania jakościowe dla wód przeznaczonych do spożycia oraz charakterystyki metod laboratoryjnych jakimi należy oznaczać poszczególne parametry, wymagania dotyczące lokalizacji punktów poboru próbek wody oraz częstotliwości pobierania próbek wody do badań. W zależności od charakteru obszaru zaopatrzenia w wodę, punkty poboru próbek do badań zlokalizowane były w miejscach wprowadzania wody do sieci wodociągowej po jej uzdatnieniu oraz w punktach czerpalnych znajdujących się w instalacjach wodociągowych u konsumentów.

~~Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Stepien~~

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Żagańskiego
68-100 Żagań, ul. Dworcowa 39
2. Burmistrz Miasta Iłowa
68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego 27
3. A-a HK w/m

Strona 3 z 3

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI