

Poziom porównawczy
121.00m n.p.m.

	K1 T1 K2 → RI1 LIFT1	RI1 LIFT1 → K3	K3 → S1	S1 → S2	S2 → S3	S3 → S4	S4 → S5	S5 → S6	S6 → SR6
RZĘDNA TERENU	126.01 126.01 126.01 / 126.01	126.01 / 126.04	125.95	125.95 / 126.00	126.12	126.11	126.12	126.27	126.27
RZĘDNA DNA KANAŁU	124.54 124.54 124.54 / 124.59	123.99 / 124.44	123.65	124.15 / 124.31	124.54	124.75	124.81	125.00	125.04
ZAGŁĘBIENIE	1.47 1.47 1.47 / 1.42	2.02 / 1.60	2.30	1.80 / 1.69	1.58	1.36	1.31	1.27	1.23
SPADEK / DŁUGOŚĆ	i=0,20% L=26.30m	i=3,58% L=20.40m	i=3,58% L=10.00m	i=0,50% L=32.00m	i=0,50% L=36.15m	i=0,50% L=31.30m	i=0,50% L=12.00m	i=0,50% L=31.30m	i=1,50% L=2.40m
MATERIAŁ / ŚREDNICA	PE100 SDR11 Ø90x8.2mm	PE100 SDR11 Ø90x8.2mm		PVC-U SN8 Ø200x5.9mm	PVC-U SN8 Ø200x5.9mm	PVC-U SN8 Ø200x5.9mm	PVC-U SN8 Ø200x5.9mm		PVC-U SN8 Ø160x4.7mm
ODLEGŁOŚCI	0.00 1.30 1.70 24.60m 26.30	26.90 31.80 14.90m 46.70	10.00m 56.70	32.00m 88.70	91.10 33.75m 124.85	31.30m 156.15	12.00m 168.15	31.30m 199.45	200.65 201.85
OZNACZENIA	K1 T1 K2	RI1 LIFT1	K3	S1	S2	S3	S4	S5	S6 SR6



	S1 → SR1	S2 → SR2	S3 → SR3	S4 → SR4	S5 → SR5
RZĘDNA TERENU	125.95 125.95 / 125.95	126.00 / 126.00	126.12 / 126.12	126.11 / 126.11	126.12 / 126.12
RZĘDNA DNA KANAŁU	123.65 124.15 / 124.20	124.31 / 124.36	124.54 / 124.58	124.75 / 124.81	124.81 / 124.85
ZAGŁĘBIENIE	2.30 1.80 / 1.75	1.69 / 1.64	1.58 / 1.54	1.36 / 1.30	1.31 / 1.27
SPADEK / DŁUGOŚĆ	i=1,50% L=3.20m	i=1,50% L=3.00m	i=1,50% L=2.80m	i=1,50% L=2.70m	i=1,50% L=2.60m
MATERIAŁ / ŚREDNICA	PVC-U SN8 Ø160x4.7mm	PVC-U SN8 Ø160x4.7mm	PVC-U SN8 Ø160x4.7mm	PVC-U SN8 Ø160x4.7mm	PVC-U SN8 Ø160x4.7mm
ODLEGŁOŚCI	0.00 3.20m 3.20	0.00 1.30m 1.30 1.70m 3.00	0.00 1.20m 1.20 1.60m 2.80	0.00 1.20m 1.20 1.50m 2.70	0.00 1.20m 1.20 1.40m 2.60
OZNACZENIA	S1 SR1	S2 SR2	S3 SR3	S4 SR4	S5 SR5

Obiekt:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ PRZY UL. BLACHARSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI IŁOWA

Nazwa rysunku:

PROFIL SIECI KANALIZACYJNEJ

Skala: 1:100/500 1:100

Nr rys.: 3

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Data i podpis:
Projektant:	mgr inż. MARCIN ZAKRAWACZ	LBS/0071/PWBS/15	Instalacyjna	
Asystent projektanta:	mgr inż. MARIUSZ ZAKRAWACZ			
Inwestor:	GMINA IŁOWA ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa			