

RZĘDNA TERENU	123.73		123.70	123.14	122.20	122.20	122.20
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	122.13		122.10	121.64	120.72	120.71	120.70
ZAGŁĘBIENIE	1.60		1.60	1.50	1.48	1.49	1.50
SPADEK / DŁUGOŚĆ	L=6.00m i=0,50%		L=11.70m i=3,93%	L=114.80m i=0,82%			
MATERIAŁ / ŚREDNICA	PE100 SDR17 Ø110x6.6mm				PE100 SDR17 Ø90x5.4mm		
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.70	6.00	17.70	130.05	131.55	132.50
			11.70m	112.35m			
OZNACZENIA	W1	z1	W2	W3	z3	W4	H2



RZĘDNA TERENU	123.70	123.70
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	122.10	122.19
ZAGŁĘBIENIE	1.60	1.51
SPADEK / DŁUGOŚĆ	i=2,00%	L=4.35m
MATERIAŁ / ŚREDNICA	PE100 SDR17 Ø90x5.4mm	
ODLEGŁOŚCI	0.00 (4.35m)	4.35
OZNACZENIA	W2 z2	H1



NR	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [m]
1.	Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100 (żeliwo)	0,10
2.	Trójnik kołnierzowy DN100	0,80
3.	Zasuwa kołnierzowa DN100	0,28
4.	Tuleja kołnierzowa z kołnierzem stalowym Ø110/100	0,14
5.	Trójnik 90°, redukcyjny Ø110/90 (zgrzewany elektrooporowo)	0,24
6.	Tuleja kołnierzowa z kołnierzem stalowym Ø90/80	0,14
7.	Zasuwa kołnierzowa DN80	0,28
8.	Kolano ze stopą DN80	0,16
9.	Hydrant nadziemny DN80 RD1500	H=2,31
10.	Redukcja PE Ø110/90	0,20
11.	Kolano PE Ø90mm	0,11

Obiekt:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ PRZY UL. JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI IŁOWA			
Nazwa rysunku:	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ			Skala: 1:100 1:100/500; Nr rys.: 2
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Data i podpis:
Projektant:	mgr inż. MARCIN ZAKRAWACZ	LBS/0071/PWBS/15	Instalacyjna	
Asystent projektanta:	mgr inż. MARIUSZ ZAKRAWACZ			
Inwestor:	GMINA IŁOWA ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa			