

Nr IZP-I.721.4.2021

Nr postępowania: ocds-148610-af672abb-7d7d-11eb-86b1-a64936a8669f

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Łowa

Ul. Żeromskiego 27

68-120 Łowa

## **ZMIANA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łowa poprzez przebudowę SUW w Szczepanowie**

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie, o którym mowa w art. 275 pkt 1 pzp (Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji)

ZATWIERDZIŁ:

Paweł Lichtański

Burmistrz Łowej

Łowa, 09 marca 2021r.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) zmieniam Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**Rozdział VI ust. 3 było:**

3. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące rodzaje robót:

- roboty instalacyjne zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ
- roboty pomocnicze, przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń
- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie,
- zakup agregatu prądotwórczego,
- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do użytku,
- współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym

**Rozdział VI ust. 3 jest:**

3. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące rodzaje robót:

- roboty instalacyjne zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ
- roboty pomocnicze, przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń
- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie,
- zakup agregatu prądotwórczego,
- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do użytku,
- współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym

**UWAGA**

- Zamawiający wymaga, aby zakres przedmiotu zamówienia związany z wymianą orurowania ze względu na konieczność wyłączenia dostawy wody nie trwał dłużej niż 8 dni kalendarzowych wraz z uzyskaniem pozytywnego badania wody w zakresie bakteriologicznym,
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wyłączenie dostawy wody poinformował Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia prac,
- W przypadku realizacji pozostałego zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby roboty prowadzone były w sposób zapewniający dostawę wody przez min. 16 godzin/dobę w godzinach od 16:00 do 8:00.

Zmienia się treść Załącznika nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.