



Gmina Iłowa  
ul. Żeromskiego 27  
68-120 Iłowa  
068 368 14 00  
[www.ilowa.pl](http://www.ilowa.pl)  
[ilowa@ilowa.pl](mailto:ilowa@ilowa.pl)

IZP-I.271.5.2021

Iłowa, dnia 12 kwietnia 2021r.

### **PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie zadania pn.

#### **Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej**

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023609/01 data zamieszczenia 26.03.2021r. do zamawiającego wpłynęły prośby Wykonawców o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

#### **Pytanie:**

Zamawiający w wymaganiach sprzętowych dopuszcza zastosowanie paneli o mocy większej niż 370W.

Jaki jest akceptowalny zakres sumarycznej mocy całej instalacji?

Mam na myśli, iż stosując przykładowo moduły o mocy 375W, nie możliwym jest uzyskanie dokładnej wartości mocy całej instalacji (49,95 kW) podanej w dokumentacji

#### **Odpowiedź:**

Wyjaśniam, że wszelkie parametry określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy traktować jako parametry minimalne, tj. „nie gorsze niż” zarówno w zakresie parametrów poszczególnych urządzeń jak i całkowitej mocy instalacji. W związku z tym zastosowanie zarówno 135szt. paneli po 370Wp każdy (49,95kWp) jak i 133 szt. paneli po 375Wp każdy (49,875kWp) będzie zgodne z minimalnymi wymogami Zamawiającego określonymi w dokumentacji przetargowej.



Dokument podpisano  
elektronicznie z up.  
BURMISTRZA przez  
Aldona Slipaczek-Jurek  
Sekretarz Gminy