

Iłowa, dnia 01 grudnia 2021r.

IZP-I.721.15.2021

## Wyjaśnienie treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1120) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie zadania pn.

### Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281853/01 data zamieszczenia 14.11.2021r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie opraw o niższej niż wskazana przez Zamawiającego moc pod warunkiem osiągnięcia wymaganego przez Zamawiającego strumienia świetlnego?

Wykonawcy produkujący oprawy wysokiej jakości mają możliwość zastosowania opraw o wyższej skuteczności, dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający osiągnie zakładany efekt oświetleniowy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii, a co za tym idzie niższymi kosztami eksploatacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o mniejszej mocy pod warunkiem bezwzględnego zachowania minimalnego strumienia świetlnego wskazanego w Załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie 4:**

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 26.11.2021r. zrezygnował z wymaganego certyfikatu ENEC+, pozostawił natomiast wymóg ENEC, który potwierdza jedynie spełnienie właściwych norm europejskich stosowanego produktu. Nie gwarantuje on jednak parametrów fotometrycznych, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Na rynku znajduje się niestety wiele produktów, których parametry podawane przez producentów są co najmniej wątpliwe. Wnosimy o ponowne przemyślenie decyzji i powrót do poprzedniej wersji specyfikacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia SWZ w zakresie posiadania certyfikatu ENEC+.