

Iłowa, dnia 07 grudnia 2021r.

IZP-I.721.15.2021

Wyjaśnienie treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1120) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie zadania pn.

Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281853/01 data zamieszczenia 14.11.2021r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez zapis „korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia” w załączniku nr 4 w pkt 3.1.4 wymaga rozwiązania, w którym oprawa posiada komorę zasilacza oraz komorę moduły LED, przy czym otwarcie komory zasilacza nie może powodować dostępu do modułu LED. Zastosowanie osobnych komór umożliwi lepsze zarządzanie rozkładem temperatury wewnątrz oprawy, a tym samym uzyskanie dłuższej żywotności produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że poprzez zapis „korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia” w załączniku nr 4 w pkt 3.1.4 wymaga rozwiązania, w którym oprawa posiada oddzielną komorę zasilacza oraz komorę modułu LED, przy czym otwarcie komory zasilacza nie może powodować dostępu do modułu LED.

Pytanie 2:

Pragniemy zauważyć, że wśród instalatorów panuje przekonanie o wyższości opraw otwieranych od góry. Główną zaletą takiego dostępu jest łatwość montażu. Jest to potwierdzone przez wiele firm instalatorskich, z którymi mieliśmy okazję współpracować na przestrzeni ostatnich lat. Dodatkowo pokrywa po otwarciu oprawy nie ma możliwości samoczynnego zamknięcia, co poprawia bezpieczeństwo instalatora. Wszyscy najwięksi producenci posiadają takie produktów w swoich ofertach. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby oprawa była otwierana od góry.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza wymogu dostępu do oprawy .