

Iłowa, dnia 16 lutego 2022r.

IZP-I.721.1.2022

Wyjaśnienie treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1120) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie zadania pn.

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Czernej

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2022/BZP 00044167/01 data zamieszczenia 02.02.2022r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Czy istnieje możliwość wykonania sieci wodociągowej w m. Czerna metodą bezwykopową - przeciskiem lub przewiertem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z wykorzystaniem metod bezwykopowych.