



UWAGA:  
- rury przyłączne do grzejników 2xØ18

OZNACZENIA

— ZASILANIE

— POWRÓT

22k60/92 GRZEJNIK PŁYTOWY

**11** PION C.O.

"13" PODEJŚCIE PIONU C.O.

PARAMETRY INSTALACJI: 70/55°C

JEDNOSTKA		PROJEKT-BUD ANDRZEJ WESOŁY	
PROJEKTOWA:		68-200 ŻARY UL.PODCHORAŻYCH 39	
INWESTOR:		GMINA IŁOWA ul. ŻEROMSKIEGO 27, 68-120 IŁOWA	
PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: SANITARNA	
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŻŁOBEK 68-120 IŁOWA UL. KOLEJOWA 11		DATA
ADRES			V 2021
TREŚĆ OPRACOWANIA	PROJEKT PRZEBUDOWY KOTŁOWNI Z WYMIANĄ INSTALACJI C. O. INSTALACJA C.O. - ROZWINIĘCIE: PIONY 11-15		
PROJEKTANT	inż. TOMASZ DZIOK upr. LBS/0082/POOS/10 w specjalności instalacyjnej		SKALA 1:100
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. PIOTR PAJĄK		NR RYS. 10