

PWF - przekaźnik wyboru faz
PP1-6 - przekaźnik pomocniczy 4p Us=230V
PW1-6 - przekaźnik pomocniczy 2p Us=230V
PC1-4 - przekaźnik czasowy z opóźnieniem wyłączenia 2p Us=230V
Wyłączenie 5 minut po ustaniu sygnału z czujek.
PC5-6 - przekaźnik czasowy cyklicznie załączanie i wyłączanie 4p Us=230V
Załączenie co godzinę na 15 minut.

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
LOKALIZACJA:	68–120 IŁOWA , UL. ZAGAŃSKA 40a DZIAŁKI NR: 633, 635/2, 638 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 081004_4, OBRĘB NR: 0001
INWESTOR:	GMINA IŁOWA 68–120 IŁOWA, UL. ŻEROMSKIEGO 27
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ MIEZIANKO SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. TADEUSZ WIKARY SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. KRZYSZTOF KUPIJAJ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18
TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:	DATA:	SKALA:
ELEKTRYCZNA	29.06.2018r.	-:--

	NR UPRAWNIEŃ:	NR PRZYN. DO IZBY:	PODPIS:
PROJEKTANT:	WKP/0258/PWOE/15	WKP/IE/0280/15	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ:	NR PRZYN. DO IZBY:	PODPIS:
	WKP/0488/PWOE/15	WKP/IE/0109/15	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	NR UPRAWNIEŃ:	NR PRZYN. DO IZBY:	PODPIS:
	–	–	

NR RYS: E6