

OSP
14.01.2020

0 5 11
16. 01. 2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/
e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

WPŁYNEŁO
Urząd Miejski w Iłowej
Kancelaria Ogólna
13-01-2020
2020-01-13
ilość załączników

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NS-HK.903.1.2020

Żagań, dnia ... 3 stycznia 2020 r.

**Gmina Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68 - 131 Wymiarki**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w związku art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj Dz. U. z 2019r., poz. 59) po zapoznaniu się z otrzymanymi wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 19.12.2019r w ramach wewnętrznej kontroli w zakresie monitoringu kontrolnego parametry grupy A z wodociągu publicznego w Borowem gm. Iłowa zaopatrującego w wodę miejscowości: Borowe gm. Iłowa, Wymiarki, Witoszyn, Silno Małe, Lutynka gm. Wymiarki administrowanego przez Gminę Wymiarki ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki.

- sprawozdania z badań Nr : 1694/12/2019/M/1 z dnia 23.12.2019r, Nr : 1694/12/2019/F/1 z dnia 30.12.2019r., nr próbki wody 14195/12/19 pobranej z kurka czerpalnego w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Borowem gm. Iłowa ,
 - sprawozdania z badań Nr : 1694/12/2019/M/2 z dnia 23.12.2019r, Nr : 1694/12/2019/F/2 z dnia 30.12.2019r., nr próbki wody 14196/12/19 pobranej z kurka czerpalnego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Witoszynie gm. Wymiarki.
- stwierdza - przydatność wody do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Analiza próbek wody pobranych do badania w dniu 19.12.2019r. ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium Badawcze JARS S.A. Łąjski; 05-119 Legionowo ul. Kościelna 2a z wodociągu publicznego w Borowem gm. Iłowa wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę jakości wody z w/w urządzenia i instalacji wodociągowych dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu wydał celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żaganiu
z up.
mgr inż. Prusaczyk
Kierownik Biura Nadzoru Sanitarnego

Do wiadomości:

1. Burmistrz Iłowej
68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego 27
2. A/a HK w/m

Sporządził : Edward Górniak